

tila 8:8
Maakaapeli AX95
pituus n. 430m,
leveys 2m.

tila 1:8
1-pylväs
muuntamo
Muuntajakone
50kVA
maakaapeli 0,4kV
pituus n.25m,
leveys 2m.

Tila 4-3
Pigeon 20kV ilmajohto pituus n.732m,
leveys 10m

muuntoasema
ja 1kV
maakaapelin
lähtö
saamasentielle.

Rummun kierto
metsän kautta.
Tieosuus
kaapeloidaan
tienhoitokunnan
luvalla.

tila 7:2
0,4kV maakaapeli
pituus n. 220m,
leveys 2m.+
Haaroituskaappi

Raja 4-3 ja 4-2 tilojen
välillä

purkautuva 20kV
linja

purkautuva 0,4kV
linja

Tila 4-2
Pigeon 20kV ilmajohto
pituus n.830m, leveys 10m
(amka osalla matkaa samoissa
pylväissä n. 278m)

lupa ok 4-1

0,4kV amka pituus n.170m,
leveys 3m.
0,4kV maakaapeli pituus 65m,
leveys 2m.
Talon seinälle menevä ilmajohto
jää ennalleen.

purkautuva
muuntoasema ja
20kV linja



Liite 4. vaihtoehto 2.



Suun:	2116422 131 M7639 Mikkola - M0316 Haur	
Tulostus:	pirjar	24.05.2021
Mittakaava 1: 6000		