

Eeropekka Lehtinen, C3
Sweco Finland oy
Ilmalantori 4
00240 Helsinki Finland

Lausuntopyyntöönne 5.7.2024

LAUSUNTO TUUSNIEMEN MOOTTORIKELKKASUUNNITELMASTA

Olette pyytäneet Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä (myöhemmin PKS) lausuntoa alkuperäisesti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelemaasta moottorikelkkareitistä, jota on päivitetty Sweco Finland Oy toimesta, joka kulkee mm. seuraavien kiinteistöjen alueella:

1. Tuusniemen kunnan, Tuusniemen kylän, Hyvärilä 857-417-6-34
2. Tuusniemen kunnan, Juojärven kylän, Pienlevä 857-403-3-12 ja Levämäki 857-403-3-34 rajalla
3. Tuusniemen kunnan, Juojärven kylän, Metsälevä 857-403-3-36
4. Tuusniemen kunnan, Kosulan kylän, Rajämäki 857-408-2-85
5. Tuusniemen kunnan, Kosulan kylän, Ala-Soitimenlampi 857-408-12-4
6. Tuusniemen kunnan, Kosulan kylän, Iloharju 857-408-6-13
7. Tuusniemen kunnan, Ukonlahden kylän, Kaituri 857-418-3-35
8. Tuusniemen kunnan, Ukonlahden kylän, Mäenrinta 857-418-8-136
9. Tuusniemen kunnan, Ukonlahden kylän, Laukansalo 857-418-2-77
10. Tuusniemen kunnan, Ukonlahden kylän, Nurkkala 857-418-2-5

Seuraavassa on lausuntomme asiasta.

Virallisen moottorikelkkareitin sijoittaminen johtoalueelle edellyttää sekä maanomistajan lupaa että verkkoyhtiön lausuntoa. Maastoliikennelain 13 §:ssä moottorikelkkareitti luokitellaan tieliikennelain 2 §:ssä tarkoitetuksi tieksi. Tien tai vastaavan muun liikenneväylän päällä tai varrella olevalle ilmajohdolle on standardeissa annettu erityisvaatimuksia johdon rakenteiden ja etäisyyksien suhteen.

PKS:n 20 kV ja 0,4 kV sähköjohtoja kulkee edellä mainitun listan kiinteistöjen alueella. PKS:n on tarkistettava maastossa moottorikelkkareitin varrella sijaitsevien johtojen muutostarpeet sekä suunniteltava ja tehtävä tarvittavat muutostyöt johtoon, jotta se täyttäisi standardeihin asetetut vaatimukset. Katselmus tulee tehdä yhdessä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Lisäksi moottorikelkkareitin on noudatettava Sähköenergialiiton verkostosuositusta YJ5:02. Moottorikelkkareitin rakentaja vastaa kaikista edellä mainittujen toimenpiteiden verkonhaltijalle aiheuttamista kustannuksista. PKS voi tehdä johdon mahdollisista muutostöistä kustannusarvion Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tilauksesta.

PKS Sähkösiirto Oy:n valtakirjalla
Verkon kehitys

Jani Ratilainen

Jani Ratilainen
040 922 3330
Verkostosuunnittelija
Enerke Oy

LIITTEET Valtakirja