

Eeropekka Lehtinen, C3
Sweco Finland oy
Ilmalantori 4
00240 Helsinki Finland

Lausuntopyyntöönne 5.11.2024

LAUSUNTO TUUSNIEMEN MOOTTORIKELKKASUUNNITELMAN PÄIVITYKSESTÄ

Olette pyytäneet Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä (myöhemmin PKS) lausuntoa alkuperäisesti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelemaasta moottorikelkkareitistä, jota on päivitetty Sweco Finland Oy toimesta mm. seuraavien kiinteistöjen alueella:

Tuusniemen kunnan, Kosulan kylän kiinteistöt 857-408-2-85, 857-408-2-9, 857-895-0-542 ja 857-408-12-4

Seuraavassa on lausuntomme asiasta.

Virallisen moottorikelkkareitin sijoittaminen johtoalueelle edellyttää sekä maanomistajan lupaa että verkkoyhtiön lausuntoa. Maastoliikennelain 13 §:ssä moottorikelkkareitti luokitellaan tieliikennelain 2 §:ssä tarkoitetuksi tieksi. Tien tai vastaavan muun liikenneväylän päällä tai varrella olevalle ilmajohdolle on standardeissa annettu erityisvaatimuksia johdon rakenteiden ja etäisyyksien suhteen.

PKS:n 20 kV ja 0,4 kV sähköjohtoja kulkee edellä mainitun listan kiinteistöjen alueella. PKS:n on tarkistettava maastossa moottorikelkkareitin varrella sijaitsevien johtojen muutostarpeet sekä suunniteltava ja tehtävä tarvittavat muutostyöt johtoon, jotta se täyttäisi standardeihin asetetut vaatimukset. Katselmus tulee tehdä yhdessä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Lisäksi moottorikelkkareitin on noudatettava Sähköenergialiiton verkostosuositusta YJ5:02. Moottorikelkkareitin rakentaja vastaa kaikista edellä mainittujen toimenpiteiden verkonhaltijalle aiheuttamista kustannuksista. PKS voi tehdä johdon mahdollisista muutostöistä kustannusarvion Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tilauksesta.

PKS Sähkösiirto Oy:n valtakirjalla
Verkon kehitys

Jani Ratilainen

Jani Ratilainen
040 922 3330
Verkostosuunnittelija
Enerke Oy

LIITTEET Valtakirja