

## Rakentamislupa kiinteistölle 857-402-1-20

Tekn.ltk 04.08.2025 § 70  
256/10.03.00.00/2025

### Hakija

[REDACTED]

### Lup numerot

25-0013-RL

LP-857-2025-00028

### Hanke ja sen kuvaus

[REDACTED] hakee rakentamislupaa lämpökaivon poraamiselle ja lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi öljylämmityksestä maalämpöön, kiinteistölle 857-402-1-20, osoitteessa Multamäentie 109, 71170 Laukka-aho.

### Naapurin kuuleminen

Naapurinkuuleminen katsotaan tarpeettomaksi.

### Rakennustarkastajan lausunto

Rakennuspaikan kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella ja maalämpökaivon suunnitellulla sijainnilla minimi suojaetäisyydet täyttyvät. Em. perusteluin en nää esteitä rakentamisluvan myöntämiselle. Lupahakemuksen dokumentit esillä teknisen lautakunnan kokouksessa.

Valmistelija

Petteri Heikkinen, rakennustarkastaja, p.044-7209 032.

Päätösehdotus

Rakennustarkastaja esittää Tuusniemen kunnan tekniselle lautakunnalle, että rakentamislupa 25–0013-RL / LP-857-2025-00028 myönnetään hakemuksen ja lupadokumenttien mukaisesti. Lupaehdoksi kirjataan: Käytöstä poistettu öljysäiliö tulee tyhjentää, puhdistaa ja tarkastaa valtuutetun toimijan toimesta sekä öljysäiliö tulee poistaa maasta ja toimittaa kierrätykseen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.