

Rakentamislupa kiinteistölle 857-417-2-81

Tekn.ltk 04.08.2025 § 74
258/10.03.00.00/2025

Hakija

NSc EnergyIQ Oy

Lupanumerot

25-0014-RL

LP-857-2025-00026

Hanke ja sen kuvaus

NSc EnergyIQ Oy hakee rakentamislupaa energiakonttien 3 kpl rakentamiseksi, kiinteistölle 857-417-2-81, osoitteessa Matinpellontie 15, 71200 Tuusniemi.

Naapurin kuuleminen

Kunta on kuullut naapurit rakennuttajan pyynnöstä. Naapureilla ei ollut valittamista.

Pelastusviranomaisen lausunto

Pelastusviranomainen antoi lausuntonsa hankkeesta ja huomautti, että ”*Pelastus- ja sammutustyön kannalta akkuvaraston ympärysaidan olisi suositeltavaa olla kauempana kuin kolmen metrin etäisyydellä akustoista. Aidan etäisyys akustosta tulisi olla vähintään 3,5 metriä, mutta suotuista tila sammutusauton liikkumiselle aidan sisällä olisi n. 4-6 metriä.*” Pelastusviranomaisella ei ollut muuta huomautettavaa hankkeesta. Pelastusviranomaisen huomioidaan lupaehdoissa.

Rakennustarkastajan lausunto

Rakennustarkastaja ei nää esteitä NSc EnergyIQ Oy hakeman rakentamisluvan hyväksymiseen hakemusasiasiakirjojen mukaisesti, kunhan pelastusviranomaisen huomautus huomioidaan lupaehdoissa. Lupahakemuksen dokumentit esillä teknisen lautakunnan kokouksessa.

Valmistelija

Petteri Heikkinen, rakennustarkastaja, p.044-7209 032.

Päätösehdotus

Rakennustarkastaja esittää Tuusniemen kunnan tekniselle lautakunnalle, että rakentamislupa 25-0014-RL / LP-857-2025-00026 myönnetään hakemuksen ja lupadokumenttien mukaisesti pelastusviranomaisen lausunto huomioiden. Lupaehdoksi kirjataan: Energiakonttien ympärysaidan etäisyys energiakontin ulkoseinästä tulee olla minimissään 4-6 m. Asemapiirustus tulee päivittää vastaamaan toteutusta ja hyväksyttää rakennustarkastajalla ennen aidoitustöiden aloittamista.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.