

Tarjouksen hyväksyminen / Evakuointikeskuksen varavoimakoneen hankinta

Tekn.ltk 09.12.2025 § 124
411/02.08.00.02/2025

Tuusniemen kunnassa ollaan päivittämässä evakuointisuunnitelmaa ja osana suunnitelmaa tarkastellaan evakuointikeskuksen perustamiseen liittyviä tarpeita. Yhtenä oleellisena osana on sähköön saanti evakuointikeskukseen.

Tuusniemen kunta on päättänyt hankkia jätevedenpuhdistamolle sekä Meijerin pääpumppaamolle varavoimakoneet vuoden 2025 investointina. Investointiin varattua määrärahaa jää käyttämättä ja lautakunta on tehnyt esityksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lopun määrärahan käytöstä evakuointikeskuksen varavoimakoneeseen.

PCBI Oy on antanut pyydetyn tarjouksen tästä evakuointikeskuksen varavoimakoneesta. Varavoimakone on siirrettävä, joten sitä voidaan hyödyntää myös muissa kunnan kohteissa silloin kun evakuointikeskuksella ei ole tarvetta koneelle. Tarjoushinta koneesta ja verkonvaihtokeskuksesta on seuraava:

165kVA sääsuojallinen varavoimakone	18.200,-
<u>630A verkonvaihtokeskus</u>	<u>2.600,-</u>
Yhteensä	20.800,- + kytkentäkulut ja käyttöönotto

Tämän lisäksi koulukeskuksella joudutaan tekemään kaapelointitöitä sekä muutoksia sähköpääkeskukseen. Näiden töiden kustannusarvio on enintään 16.000 euroa, alv 0 %. Kokonaiskustannus evakuointikeskuksen varavoimakoneelle ja asennustyölle on yhteensä 36.800 euroa. Mikäli kaapeloinnit ja sähköpääkeskuksen muutostyöt jäävät alle kustannusarvion, ne laskutetaan toteutuneen mukaan.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus Lautakunta päättää hyväksyä PCBI Oy:n tarjouksen evakuointikeskuksen varavoimakoneesta edellä esitetyin hinnoin, enintään yhteensä 36.800 euroa, alv 0 %.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.